

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области
Управление государственного пожарного надзора
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8А

Отделение надзорной деятельности (по Железнодорожному району)

ОНД МО «г. Екатеринбург»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая 38,
телефон 323-02-86, факс 323-02-75.

Предписание № 5-39/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 117 (ОГРН 1056602908878, ИНН 1116659002019).

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Заведующему МБДОУ детский сад № 117 Мурзовой О.А.

(фамилия), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 10-30 по 12-00 час. 23.03.2016г., с 10-00 по 10-30 07.04.2016г., проведена плановая проверка инспектором отделения НД (по Железнодорожному району) ОНД муниципального образования «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Рыжковой Еленой Николаевной

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Территории и помещений МБДОУ детский сад № 117

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 11а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Мурзовой О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устраниния выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ пред- исани- я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устраниению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отхи- стка о выпо- лни- и (указ- ывае- тся толь- ко выпо- лни- и)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить исправное содержание проездов и подъездов к зданию детского сада (на территории в границах проездов для пожарных машин размещены клумбы с кустарниками, препятствующие проведению аварийно-	Правила противопожарного режима в РФ, утверженные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.75. Руководитель организации обеспечивает неправильное содержание (в любое время года) дорож- ных проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно- спасательной техники. Федеральный закон от	01.10.2016г	

	спасательных работ и эвакуации людей из здания; расположение въездных ворот не обеспечивает беспрепятственный въезд пожарной техники на территорию детского сада).	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 ч 1. Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специальным, сухогрубов и пожарных емкостей (резервуаров);4) системы противодымной защиты путей следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания, сооружения и строения;5) индивидуальных и коллективных средств спасения людей. Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.8 п.5. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения...)	
2.	На дверях помещений складского назначения вывесить обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.20 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	01.10.2016г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устраниния физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

законодательством Российской Федерации для санарийных (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для граждан (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, а также ответственных квартиросяъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору

Рыжкова Е.Н.

« 3 » 04 20 16 E

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



загородной деревне О.
(10 км от г. Томска, Томская область)